

MORSØ PROVSTI

Syn over **Vejerslev** kirke

den

21. maj 2024

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings sagkyndig Lars Balle
flg. medl. af menighedsrådet Anny Høegh Nielsen, Jørgen Paaske, Kristian Roesen, Gitte Møller, graver Henning Mikkelsen
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandt:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	1A	Kvadermur og sokkel mod vest og delvis nord på tårn eftergås på fuger		2025
2020	1B	Rutine for observation af fugtmåling udarbejdes		2024
2020	2B	Oprydning af isolering		2025
2020	1C	Kapelbygning: trædøre mod nord males		2024
		Menighedshuset		
2020	1A	Mørteldækning i gavle holdes under obs.		
2020	2A	Drænplader tættes øverst langs sydgavl		2024
2020	4A	Tagrender renses og efterses for utætheder		2024
2020	1B	Bedre rutine for udluftning af kælder		2024

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Nederste del af blytag på apsis holdes under observation		
2.	Sugfjæl + rem på skib, kor og apsis males		2024
3.	Vinduer mod syd og nord på skib + kor, males		2025
4.	Tårndør mod syd, olieres		2024
5.	Bedre afskærmning i skriftestol i kor. Evt. med gardin		2025
6.	Oprydning bag alter		2025
7.	Oprydning for løse effekter på loft over skib		2025
	<i>Kirkegård:</i>		
8.	Bevaringsværdige sten i lapidarium sikres		2024
	<i>Kapel/mandskabsrum:</i>		
9.	Kapelbygning: trædøre mod nord males		2024
10.	Dør mod syd, istandsættes og males		2024
11.	Revnedannelser mod øst holdes under observation		
	<i>Menighedshus</i>		
12.	Terræn tilpasses, så det dækker udvendige isoleringsplader		2024
13.	Fordør mod øst, males		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 15.50

Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den